



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Página 1 de 2

ATA DA SESSÃO PÚBLICA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022 PROCESSO Nº 29/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DEVAPOR DE SÓDIO/VAPOR DE MERCÚRIO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE CONVÊNIO 101938/2021, DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA.

No dia 23 de junho de 2022, às 08h50min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Fartura, realizou-se a sessão pública para **avaliação da amostra** apresentada pela empresa **ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA** em razão do certame licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VAPOR DE SÓDIO/VAPOR DE MERCÚRIO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE CONVÊNIO 101938/2021, DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E TERMO DE REFERÊNCIA.**

Presentes a presidente da Comissão, Samantha Suzamar Raphaela da Cunha Rosolen; o Coordenador de Obras, Jonas Ferreira; o Coordenador Administrativo, Hugo Marcelo Dognani Vieira; o Coordenador de Gabinete, Carlos Magno Soares Barboza; o Assessor III, Juliano Rodrigues Fabro; a Arquiteta, Mércia Cristina Calegari; o Engenheiro, Josemar César Gabriel; bem como os representantes da empresa Zagonel S. A., Cristiano Antonelli e Carlos Henrique Zanoni.

Aberta a sessão, a presidente fez um resumo geral da licitação, explicou o que deve ser apresentado pela empresa classificada em primeiro lugar e o que deve ser analisado.

A caixa contendo a amostra foi apresentada lacrada. Foi aberta durante a sessão. Dentro da caixa estavam os laudos, a luminária e o relé.

Após análise:

Os representantes técnicos da Prefeitura Municipal de Fartura fizeram os seguintes apontamentos:

- O edital solicita a apresentação de ensaios do relé, porém, foi apresentada uma marca de relé diferente da marca apresentada nos ensaios.
- O fator de potência da luminária apresentada não atende ao exigido em edital;

Os representantes da empresa Zagonel S. A., fizeram os seguintes apontamentos:

- Fotometria (item 12 da descrição técnica): deve ser tipo 1, 2 ou 3 curta e foi apresentado tipo 2 média (página 8 do ensaio Lite 050 10/2021; Também consta a mesma definição na ficha técnica.
- No item 5 da descrição técnica, pede que a luminária tenha gravação no corpo com indicação dos graus de ajuste de ângulo. A luminária apresentada não possui a gravação. Fisicamente não é possível verificar quantos graus ela atinge.
- O edital pede que sejam apresentados os ensaios do relé, para comprovação das características. No entanto foi apresentado um relé da marca Ensatron, e os ensaios e ficha técnica da marca Stieletronica. Além do relé apresentado como amostra ser térmico, e não magnético, como foi solicitado no edital.
- O driver apresentado (da amostra) está com fator de potência de 0,92, e o edital pede 0,98 (item 11 da descrição técnica).
- O cabo da luminária apresentada possui NBR IEC 60227-5 e de acordo com o Inmetro a exigência é de que o cabo atenda a NBR IEC 60598-1 de 2010.

De acordo com os apontamentos feitos pelos presentes que analisaram a amostra, o produto apresentado não atende ao que foi solicitado em edital, estando a empresa **ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA** desclassificada.

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68


Página 2 de 2


Não havendo mais a relatar, fica aberto o prazo para eventual manifestação contra esta decisão, caso haja interesse, de acordo com o Artigo 109, I, "a", da Lei nº 8.666/93, e Cláusula 18 do Edital.

Os interessados ficam desde já cientes que a comunicação será feita via e-mail cadastrado e devidamente publicada no site da administração municipal.


Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10h35min, da qual foi lavrado este termo que após lido e achado conforme segue assinado pelos presentes e será disponibilizado para consulta dos interessados no sítio eletrônico da municipalidade.


A sessão foi gravada e transmitida ao vivo através do site www.fartura.sp.gov.br e pelo canal da Prefeitura Municipal de Fartura no Youtube.


Samantha S. R. C. Rosolen


Presidente

Hugo Marcelo Dognani Vieira
Coordenador Administrativo


Jonas Ferreira
Coordenador de Obras


Carlos Magno Soares Barboza
Coordenador de Gabinete


Juliano Rodrigues Fabro
Assessor III


Mércia Cristina Calegari
Arquiteta


Josemar César Gabriel
Engenheiro


Carlos Henrique Zanoni
Zagonel S.A.


Crystiano Antonelli
Zagonel S. A.