SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES



SUSPENSA EM CORREDORES COM INDICAÇÃO DO SENTIDO NOS 2 LADOS DA PLACA, APONTANDO PARA A SAÍDA MAIS PRÓXIMA



INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SUSPENSA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA





INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS OU QUE NÃO ESTEJA APARENTE



SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA



INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE PORTAS

PLACA M-3



MODELO PLACA M-1

FORMA E COR
- SÍMBOLO: RETANGULAR
- FUNDO: VERDE
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

ALARME DE INCÊNDIO



OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA. *(Sem Escala)*

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018



A altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,60 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,10 m do piso acabado.
É permitido a instalação de extintores sobre o piso acabado desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura reco-
A sinalização de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m medida do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

CORRIMÃOS - IT 11/2014



NOTA:
1 – PARA GUARDA CORPO EM ÁREAS EXTERNAS O MESMO DEVERÁ POSSUIR ALTURA DE 1,30M
2 – O ESPAÇAMENTO MAXIMO ENTRE VÃO DE GUARDA CORPOS É DE 15CM

RAMPAS OU ESCADAS *(Sem Escala)*

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



PARA HIDRANTE E EXTINTOR
MARCAÇÃO NO PISO



Coleção de Equipamentos de Combate a Incêndio (visibilidade 30m)



Central de Alarme de Incêndio (visibilidade 4m)

Extintor de Incêndio (visibilidade 20m)

Abrigo de Mangueira e Hidrante (visibilidade 30m)

Hidrante de Incêndio (visibilidade 30m)

Alarme de Incêndio

OBS.: 1. SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.
2. O TAMANHO DAS PLACAS É O MÍNIMO, PARA A DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.
3. TODAS AS INDICAÇÕES SÃO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO E ALERTA

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO

CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

SINALIZAÇÃO DE PISO



MEDIDAS EM CENTIMETROS

DIMENSÕES	
SINALIZAÇÃO	L/H (mm)
QUADRADA	150/150 (mm)
RETANGULAR	300/150 (mm)
CIRCULAR	D=150 (mm)
TRIANGULAR	L=150 (mm)

(Sem Escala)

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - IT 22/2018



NOTA : PARA UTILIZAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES, FORAM TOMADAS COMO PARÂMETRO A MARCA ELUMA, PODENDO SER UTILIZADO OUTRA MARCA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

VISTA LATERAL DO CONJUNTO MOTOBOMBAS
SEM ESCALA

LEGENDA	
1	ABRIGO P/ MANGUEIRA DE EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA # 20 M.S.G. 90x80x17 cm
2	REGISTRO GLOBO ANGULAR - 45° ø2.1/2"
3	ADAPTADOR STORZ ø2.1/2" x ENGATE RAPIDO STORZ ø1.1/2"
4	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, DE BORRACHA ø1.1/2" E COMPRIMENTO TOTAL DE 2x15m MONTADA EM CESTO (BARCULANTE.
5	ESGUICHO CONICO ø1 1/2" COM JUNTA DE ENGATE RAPIDO STORZ E REQUINTE ø1/2"
6	CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA.
7	TUBULAÇÃO EM GALVANIZADA ø63mm
8	VÁLVULA ANGULAR PARA HIDRANTE.

SISTEMA DE ABRIGO DO HIDRANTE E RECALQUE - IT 22/2018



HIDRANTE

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DE INCÊNDIO - IT 22/2018 DET. TUBULAÇÃO EMBUTIDA



NOTA: 1- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM FITA SCOTH-RAP OU MANTA TORDIM.
2- PROFUNDIDADE 0,50m QUANDO A TUBULAÇÃO ESTIVER NA CALÇADA. PROFUNDIDADE 1,20m QUANDO HOUVER TRAVESSIA DE RUA.

PROPRIETÁRIO/RES.PELO USO:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

CLIENTE:

AUTOR DO PROJETO:

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.480.545/0001-36
ENDEREÇO:
AV. CORRADI SEGUNDO, 1505 - RES. CATTAI
CEP: 18520-000 CEROQUILHO-SP
FONE/FAX (85)3244.4929
RESPONSAVEL TÉCNICO:
FELLIPE FERRARI FAKRI
CREA: 506970406-3 / SP
ART: 28027230191298370

PROJETO:
PROJETO COMPLETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO::
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RES.PELO USO::
CENTRO DE SAÚDE II - DR. ALECIO RAVANELI

ENDEREÇO:
RUA ARTHUR DE ANDRADE, 41, BAIRRO: CENTRO, FARTURA -SP

DESENHO: 01
ESCALA: INDICADA
DATA: SET/2019

TITULO:
SINALIZAÇÕES

PRANCHA:

INC. 02/05

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL. LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/7