

FIXAÇÃO DO MASTRO COM CAPTOR FRANKLIN



ELEVAÇÃO 1
SEM ESCALA

B DETALHE S/ESC.



D E T A L H E 01
HASTE DE ATERRAMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO
S E M E S C A L A



PLANTA DA CASA DAS BOMBAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS / BOMBAS
E S C A L A : 1 / 20



PLANTA DO RESERVATÓRIO INFERIOR
E S C A L A : 1 / 20



PLANTA BARRILETE – RESERVATÓRIO SUPERIOR
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
E S C A L A : 1 / 20



PLANTA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
SPDA
E S C A L A : 1 / 20



DETALHE DA IDENTIFICAÇÃO
DOS QUADROS ELÉTRICOS
SEM ESCALA







QF–BI
(220V–3Ø)
DIM. APROX. 600 X 400 X 250mm
(A X L X P)

CIRCUITO PRINCIPAL



CIRCUITO DE COMANDO DO QUADRO QF–BI



S01, S11 – BOTOEIRA LIGA–DESLIGA NA PORTA DO PAINEL
S02, S12 – BOTOEIRA LIGA–DESLIGA NA SECRETARIA
CF – CONTATO "NA" DA CHAVE DE FLUXO

RÉGUA DE BORNES
COMANDO





VISTA FRONTAL EXTERNA QF.BI



VISTA FRONTAL INTERNA QF.BI

RÉGUA DE BORNES
FORÇA





JUNÇÃO ENTRE DESCIDA
E ATERRAMENTO
(DETALHE PARA CAIXA D' AGUA)

DETALHE DA FIXAÇÃO
DO CABO DE DESCIDA
(DETALHE PARA CAIXA D' AGUA)



FIXAÇÃO DO CABO DE CAPTAÇÃO
NA ALVENARIA OU CONCRETO
(DETALHE PARA CAIXA D' AGUA)

PAD CR-01E-A

404T

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
6					
5					
4					
3					
2					
1					
△		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO	DATA
			FDE	

	APROVACAO	DATA
AUTOR DO PROJETO		

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROJETO DESENVOLVIDO POR CONSÓRCIO GESTOR PRI-JHE
A PARTIR DO PAD CR1-E 12.01.045
Resp. Técnico: Eng. Marcos D. Paes CREA: 5060215585

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL	CODIGO 1 2 0 1 0 9 0
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ–ESCOLA –CR–1E–A	No. LOTE 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA	TIPO PROJETO: PADRÃO CR–1E–A / DATA: ABRIL/2020 / ETAPA/AREA TECNICA: PE–ELE
CONTEÚDO: RESERVATÓRIO E DETALHES SPDA	ESCALA: INDICADA / FOLHA: 10 / REVISÃO: 0

1201090_01LPE0010000_03

PENA EIXOS:
0,60 0,30
1,20 0,60
2,40 1,20
4,80 2,40
9,60 4,80
19,20 9,60
38,40 19,20
76,80 38,40
153,60 76,80
307,20 153,60
614,40 307,20
1228,80 614,40
2457,60 1228,80
4915,20 2457,60
9830,40 4915,20
19660,80 9830,40
39321,60 19660,80